


## PLENUM ANTI PLUIE

### INSTRUCTION DE MONTAGE PLENUM ANTI PLUIE POUR AEROTHERME A EAU SERIE AZN

Code : 0011-430 à 0011-432



JEE.PLENUM.ANTIPLUIE.2011V1  
04/09\_Rev.0-631-MN



**Les opérations de montage devront être effectuées dans les règles de sécurité en vigueur,  
après avoir isolé les appareils de toute forme d'alimentation (gaz et énergie électrique).**

Ce document fait partie intégrante du matériel décrit

## DESCRIPTION


Le **PLENUM ANTI PLUIE** est un accessoire à utiliser pour la protection contre les intempéries si vous installez un caisson de mélange ou caisson filtre air neuf. Cette protection se fixe sur le mur en partie extérieure et est équipée d'une grille de façon à éviter l'intrusion d'animaux ou de feuilles. Le plenum anti pluie est disponible en trois tailles.

## COMPOSITION DU PLENUM

Le plenum ce compose de :

Modèle AZN		11/12	22/23	32/33	42/43	52/53	62/63	73/72	82/83	92/93
Elément latéral droit	Nbre	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elément latéral gauche	Nbre	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elément inférieur	Nbre	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elément supérieur	Nbre	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grille (Option 0011- 437)	Nbre	2	2	2						
Grille (Option 0011- 438)	Nbre				2	2	2			
Grille (Option 0011- 439)	Nbre							2	2	2
Vis autoforeuse TC+ 4.2x9.5 ZN S/PUNTA	Nbre	34	34	34	34	34	34	36	36	36
<b>Instruction de montage réf : JEE.PLENUM.ANTIPLUIE.2011V1</b>	Nbre	1	1	1	1	1	1	1	1	1


## ENCOMBREMENT




Modèle AZN		11/12	22/23	32/33	42/43	52/53	62/63	73/72	82/83	92/93
<b>A</b>	mm	570			770			1170		
<b>B</b>	mm	520			614			896		
<b>C</b>	mm	900			1100			1500		

## MONTAGE

Positionner le PLENUM ANTI PLUIE contre le mur extérieur. Le plenum doit recouvrir entièrement l'ouverture d'aspiration créée dans le mur. Repérer à l'aide d'un feutre les trous de fixation indiqués par les flèches (voir photo ci-dessous) ou ce reporter au tableau ci-dessous. Percer et fixer le plenum en utilisant des fixations adéquates et un joint d'étanchéité (non fourni).




Distance de trous pour la fixation du plenum :



Modèle AZN		11/12	22/23	32/33	42/43	52/53	62/63	73/72	82/83	92/93
D	mm	870		535		735				
E	mm	540		740		1140				



Les opérations de manutention et d'entretien devront être effectués par un personnel qualifié, équipé des protections adéquats et dans des conditions de sécurité maximale.



EMAT SAS – 1, rue Clément Ader - BP 316  
**69745 GENAS cedex**

**📞 : 04 78 90 98 98 - 📧 : 04 78 90 66 22**  
**Site Internet : [www.emat-sas.fr](http://www.emat-sas.fr)**

---

Dans le cadre des améliorations et perfectionnements apportés à nos appareils, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ceux-ci.